

SPRÁVA O PRVOM OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ

z Plynového kotla K2 na technologický ohrev výrobných liniek č. I až č. IV,
Hala II, J. Jančeka 39, Ružomberok

Názov akreditovaného skúšobného laboratória /
oprávnenej osoby podľa § 58 ods. 2 písm. a)
zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia:

EnviroTeam Slovakia s.r.o.,
Kukučínova 23, 040 01 Košice
IČO: 35 957 239

Číslo správy: **03/288/2023**

Dátum: 18. 1. 2024

Prevádzkovateľ: **GALMM s.r.o.**
IČO: 31 579 736

Sídlo: J. Jančeka 39,
034 01 Ružomberok

Miesto / lokalita: J. Jančeka 39, Ružomberok

Druh oprávneného
merania: Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit a hodnoty súvisiacej stavovej a referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie podľa písm. a) bodu 1 prílohy č. 9 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia.

Objednávka: 10230730

Dátum : 15. 8. 2023

Deň oprávneného
merania: **15. 12. 2023**

Osoba zodpovedná za technickú stránku
merania – vedúci technik podľa § 58 ods. 3
zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia:

Ing. Miroslav Čarnický
rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej osoby
č. 37459/2020 zo dňa 31.8.2020

Správa obsahuje **5 strán**

4 prílohy

Účel oprávneného
merania:

Prvé periodické oprávnené meranie údajov o dodržaní určeného emisného limitu pre CO a NO_x zo spaľovacieho zariadenia podľa § 4 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z.z.; konanie správneho orgánu v integrovanom povoľovaní podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu 5 a 10 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

SÚHRN

Prevádzka:	GALMM s.r.o., Hala II, J. Jančeka 39, Ružomberok VAR PCZ: 0660111
Čas (režim) prevádzky:	prevádzka: 24 hodín/deň technológia: emisie jednorežimová, palivo: zemný plyn naftový (ZPN), maximálne emisie pri prevádzke zariadenia na menovitý tepelný príkon, kontinuálna emisie ustálená
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:	Plynový kotol K2 na technologický ohrev výrobných liniek č. I až č. IV
Merané zložky:	CO, NO _x
Výsledky merania a EL:	hmotnostná koncentrácia zložky v mg/m ³ v odpadovom plyne (OP)
Číslo zdroja/zariadenia vzniku emisií:	Plynový kotol K2 – samostatný komín

Meraná zložka	N ³⁾	Priemerná hodnota (koncentrácia) [mg/m ³] ¹⁾	Maximálna hodnota (koncentrácia) [mg/m ³] ¹⁾	Emisný limit (koncentrácia) [mg/m ³] ^{1) 2)}	Režim s najvyššími emisiami [áno/nie]	Upozornenie na súlady/nesúlady ²⁾
Čas (režim) prevádzky:		palivo: ZPN; 93 až 96 % Q _{men} (kap. 5.1)				
NO _x	3	80	81	120	áno	súlady
CO	3	< DL (6)	< DL (6)	50	áno	súlady

¹⁾ Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: 0 °C, 101,3 kPa, suchý plyn, O_{ref}. 3 % obj.

²⁾ Emisný limit, podmienky jeho platnosti a dodržania určené Rozhodnutím SIŽP Žilina č. 7379/77/2023-35315 /2023/770400104/Z13 zo dňa 18.10.2023.

³⁾ Počet jednotlivých meraní konkrétnej zložky odpadového plynu.

Poučenie o platnosti upozornenia na súlady/nesúlady.

Správa o oprávnenom meraní, výsledky oprávneného merania a názor o súlade / nesúlade objektu oprávneného merania s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.

Laboratórium zodpovedá za všetky uvádzané informácie okrem tých, ktoré poskytol zákazník. Medzi údaje poskytnuté zákazníkovi patria najmä informácie prevzaté z platnej dokumentácie a prevádzkových záznamov, ktoré sú uvádzané v čl. 2 a 5 tejto správy. Laboratórium nenesie zodpovednosť za informácie dodané zákazníkovi, ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov (čl. 7.8.2.2 STN EN ISO/IEC 17025).